



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



Министру образования  
Оренбургской области  
Ковалеву А.В.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соблюдении на объектах соискателя лицензии  
требований пожарной безопасности**

«02» мая 2007 г.

№ 43

Отделом ГПН по Оренбургскому району «15» марта 2007 г. проведено обследование помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: Муниципального общеобразовательного учреждения «Европейский лицей (Ассоциированная школа ЮНЕСКО)»

расположенной по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район п. Пригородный, ул. Школьная, 1

по заявлению соискателя в лице: директора Иванова И.Ф.

на право получения лицензии: заниматься образовательной деятельностью

#### **В ходе проверки установлено:**

Здание школы двухэтажное с подвалом, общий объем здания составляет 4,537м<sup>3</sup>, несущие стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля плоская покрыта рубероидом, степень огнестойкости здания-вторая. По функциональной пожарной опасности здание школы относится к классу Ф 4.1.

Отопление центральное, от котельной на газовом топливе, соответствует требованиям пожарной безопасности. Освещение электрическое подаваемое напряжение 220В. В качестве осветительных приборов применяются лампы накаливания. ООО «Монтажэлекто» проведены испытания токоведущих частей силового и осветительного оборудования, а именно: замер полного сопротивления петли «фаза-нуль» протокол №193/3 от 22.09.2005 года; замер контактных соединений и металlosвязей оборудования с заземляющим устройством протокол №193/1 от 22.09.2005 года; замер сопротивления заземляющего устройства протокол №193 от 22.09.2005 года. Электрооборудование соответствует требованиям ПУЭ. С первого этажа здания имеется пять эвакуационных выходов непосредственно наружу. Со второго этажа здания по лестницам третьего типа имеется четыре эвакуационных выхода, в лестничные клетки второго типа имеется два эвакуационных выхода. С подвального этажа здания имеется пять эвакуационных выходов. Протяженность и количество путей эвакуации соответствуют нормам и требованиям пожарной безопасности. Лестничные клетки, оборудованы дверями с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. На путях эвакуации имеются предписывающие знаки пожарной безопасности. Двери эвакуационных выходов закрываются на легкооткрываемые запоры. Глухие металлические решетки на окнах отсутствуют.

Здание (помещение) укомплектованы 22 порошковыми огнетушителями, ведется журнал их учета и технического обслуживания. В здании имеется автоматическая установка пожарной сигнализации, а также система оповещения людей о пожаре, с фирмой ООО « ВКВ Гарант », заключен договор №10-07 от 16.04.07 года на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации, а также системы оповещения людей о пожаре. Площадь территории составляет 2га. Здание школы обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, осуществляемое от пожарных гидрантов, расположенных на территории школы (Акт проверки №3 от 18.04.2007года, ПЧ-42 ОГПС-9 Государственное учреждение «Центр пожарной охраны» филиал г. Оренбург). На территорию школы имеется два въезда. Подъезды к зданию для пожарной техники, ширина проездов соответствуют нормам и правилам пожарной безопасности. Выдержаны противопожарные разрывы до соседних строений. Хранение каких-либо материалов и стоянка автомобилей в пределах противопожарных разрывов не допускается. Распорядительным документом назначены ответственные лица за противопожарное состояние помещений, определен порядок осмотра и закрытия помещений, разработаны инструкции по требованиям пожарной безопасности, ответственные лица за противопожарное состояние здания и помещений, прошли обучение по программе ПТМ. В здании одновременное пребывание людей составляет 195 человек.

**ВЫВОД:** система пожарной безопасности Муниципального общеобразовательного учреждения «Европейский лицей (Ассоциированная школа ЮНЕСКО)», расположенной по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Пригородный, ул. Школьная, 1. **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности, заниматься образовательной деятельностью.

*Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.*

Начальник



В.Л. Панфилов

Исп. Челлаченко А.А.  
Тел. 33-60-34