

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78а, тел. (3532)49-92-24

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 69/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Европейский лицей» п. Пригородный (МБОУ «ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИЦЕЙ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Оренбургского район по пожарному надзору № 69
от « 31 » января 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.
« 15 » февраля 2018 г. по 1 ч 0 мин. « 6 » марта 2018 г.
7 0

проведена проверка

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Чурносов Леонид Дмитриевич

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Европейский лицей» п. Пригородный (МБОУ «ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИЦЕЙ»), по адресу: п. Пригородный, ул. Школьная 1

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина эвакуационной лестницы со 2 этажа из актового зала менее 1,2 метра.	ст. 6 ФЗ 123 от 22.08.2008 г., п. 6.29 СНиП 21-01-97*.	01.03.2019	
2	Выход из подвала в общее фойе 1 этажа не оборудовано устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха.	ст. 6 ФЗ 123 от 22.08.2008 г., п. 7.23 СНиП 21-01-97*.	01.03.2019	
3	ДИП расположены на расстоянии менее 50 см. от осветительных при-	ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.08.2008 №	01.03.2019	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	боров.	123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.15, СП 5.13130.2009.		
4	Переход между зданиями не оборудован противопожарными дверями 1-го типа (школа-бассейн).	п. 5.4.19 СП 2.13130.2012, ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2019	
5	Дверь вентиляционной на 2 этаже, выполнена не противопожарной, с пределом огнестойкости не менее EI30.	п. 5.5.2 СП 4.13130.2013, ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2019	
6	Дверь электрощитовой (бассейн), выполнена не противопожарной, с пределом огнестойкости не менее EI30.	п. 5.5.2 СП 4.13130.2013, ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2019	
7	В подсобном помещении подвала отсутствует АПС.	приложение А СП 5.13130.2009, ст. 54 Федеральный закон от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району
Чурносов Л.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«06» марта 2018 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«06» марта 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532)30-89-99